

Zonnepanelen en -collectoren

Projectgegevens		Dossiernummer:	
Omschrijving:			
Bouwadres:			
Plaats:			
Project voldoet wel/niet aan de onderstaande ambtelijke toetscriteria			
Datum toetsing:			
Getoetst door:		Paraaf:	
		Voldoet	Voldoet niet n.v.t.
Algemeen			
Geen ligging in waardevolle gebieden			
Niet aan, op en/of bij een monument			
Op dak van gebouw of overkapping			
Plaatsing en aantal			
Bij meerdere panelen/collectoren regelmatige rangschikking op horizontale of verticale lijn in een bepaalde ordening			
Op schuine daken: geheel binnen het dakvlak en de hellingshoek gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak			
Op platte daken: geheel is gelegen binnen een hoek van 15° vanaf de dakrand, met een minimumafstand tot de dakrand van 0,50 meter (vergunningvrij: afstand tot de dakrand is gelijk aan de hoogte van het paneel)			
Maatvoering			
Niet van toepassing			
Vormgeving			
Paneel/collector integraal opgenomen in het ontwerp van het bouwwerk			
Paneel/collector vormt een geheel met de installatie voor het opslaan van water of voor de opwekking van elektriciteit, zo niet dan is de installatie in het bouwwerk geplaatst			
Materiaal en kleur			
De kleur overeenkomstig met het achterliggende dakvlak of anders zwart, antraciet of donker grijs			